



## TYPGODKÄNNANDE 1347 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**Innehavare: Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB**

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 8 249806

E-post: info@chimneytec.se

Hemsida: www.chimneytec.se

### FitFire® Wood för ventilationskanaler och imkanaler klass 1

Insatsrör av vattenbaserat kompositmaterial för ventilationskanaler och imkanaler.

Den färdiga installationen består av ett slätt insatsrör utan skarvar

#### Avsedd användning

System för kanaltätning av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

För ventilations- och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass A2-s1, d0 enligt EN 13501-1.

Täthetsklass: D enligt SS-EN 12237.

För infodring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken  $\leq 110$ mm: med erforderlig avskiljningsförmåga, klass EI 60 enligt EN 13501-3 för brandgaser i den renoverade kanalen.

#### Omfattning

FitFire® Wood för ventilationskanaler och imkanaler klass 1A

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** och **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5: 5332
Material	6:11
Täthet – Täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

FitFire® Wood för ventilationskanaler  
och imkanaler klass 1A

Beca Engineering s.r.l

20090 Segrate (MI)

Italien.

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Sverige AB

1913

1347

Kiwa Sverige AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: Kiwa kontrollavtal no. **1056/18**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-07-15.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal KIWA kontroll avtal no. 1056/18 och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

### Tillhörande handling

-Relining av rökkanaler och imkanaler med FitFire® FitFire®Wood 2021-07-15

### Bedömningsunderlag

- Rapport nr. 0615\DC\REA\15\_3(CSI)
- Rapport nr. VTT-S-00790-16 (VTT)
- Rapport nr. VTT-S-02874-14 (VTT)
- Rapport nr. AC13-0234/1-2 (ARSCHEMICA)
- Rapport nr. AC13-0267 (ARSCHEMICA)
- Kontrollrapport 20.00699-1 Ofi 2020-11-18

### Kommentarer

-Installationer får endast utföras av personal som godkänts av Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB

-Produkten uppfyller ventilationsbranschens krav klass 1A för imkanaler enligt IMKANAL 2012

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-07-15

Diarienummer: 190/2021

Giltigt till: 2026-07-14

Tidigare diarienummer: 804/16

**Magnus Jerlmark**

**Johnny Ostenfeldt**