

Byggproduktcertifikat 1015

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
Ventilationskanaler

BBR 5 och 6

Innehavare: Chimneytec AB

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 (0)8-24 98 06

E-post: info@chimneytec.se Webb: <http://www.chimneytec.se>

Produkt namn: FitFire foder för ventilationskanaler

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga ventilationskanaler.

FitFire levereras som slang för infodring av ventilationskanaler med varierande form.

FitFire installeras med speciell utrustning och teknik. Den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

System för renovering av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

För ventilations-och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-S1, d0 enligt EN 13501-1.

Täthetsklass: D enligt SS EN 12237.

Som infodring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken ≥ 110 mm i klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5: 526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5: 5332
Material	6:11
Täthet – täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-05-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-05-25
Bilaga 3: Kontroll	2016-05-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-05-25


Beslutsdatum: 2016-05-25

Diarienummer: 111/16

Giltigt till: 2021-05-24

Tidigare diarienummer: 728/13

Kiwa Sverige AB



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



Deo Yamabo
Handläggare

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Certifikat