



Partner for progress

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1318 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilationskanal och Imkanal

BBR 5 och 6

Innehavare: Chimneytec AB

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 (0)8-24 98 06

E-post: info@chimneytec.se Webb: <http://www.chimneytec.se>

Produkt namn: FitFire®Vent

Renoveringsfoder av kompositmaterial för ventilationskanaler och imkanaler.
Den installerade och färdiga installationen utgörs av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

System för renovering av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

För ventilations- och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1.

Täthetsklass: D enligt SS-EN 12237

Som infordring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken > 110 mm:

Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5: 5332
Material	6:11
Täthet – Täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-04-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-04-25
Bilaga 3: Kontroll	2016-04-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-04-25

Beslutsdatum: 2016-04-25

Diarienummer: 326/16

Giltigt till: 2021-04-24

Kiwa Sverige AB

Bertil Wolgast
Tekniskt ansvarig

Magnus Jerlmark
Handläggare

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

